

----- Původní zpráva ----- # Od: Jiří Eichler <eichler@mu.semily.cz> #
Komu: <zm.koublova@mu.semily.cz>, # Kopie: 'Vladimír Bělonohý' <belonohy@mu.semily.cz>, #
Předmět: Parkoviště Riegrovo nám.
Datum: 27.10.2011 10:23:22

Dobrý den,

ve věci stání pro invalidy na Riegrově náměstí jsem situaci prověřil na # místě samém a
z hlediska projektu konzultoval s Ing. Bělonohým. Zjištění # jsem shrnul do tohoto závěru.

Prostor parkoviště, kde jsou vyhrazená stání umístěna je označen dopravní # značkou jako
pěší zóna. Parkovací místa, vyhrazená pro motorová vozidla # převážející imobilní
spoluobčany mají rozměr stání 4000 mm x 5250 mm # odpovídající normě.

Umístění sloupků dopravních značek na vyhrazených místech pro invalidy je # sice
neobvyklé, ale jejich přeložení do prostoru pro chodce umístění vozidla # příliš neovlivní
(posun o cca 300 mm). S přesahem vozidel do prostoru pro # chodce projekt nepočítal a jeho
zúžení je vzhledem k charakteru celé plochy # nežádoucí. Sloupek by tvořil v prostoru
vymezeném chodcům nežádoucí pevnou # překážku.

Zásady pro navrhování tohoto typu stání předpokládají manipulaci z boku # vozidla, kde
je vytvořen dostatečný prostor. Za vozidlem se při žádné # variantě nevytváří. V této
souvislosti je nutné také poznamenat, že režim # dopravy v pěší zóně příkazuje řidiči
projíždějícího vozidla dbát zvýšené # ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrožit, v
případě nutnosti musí # vozidlo i zastavit. V pěší zóně je třeba vzhledem k smíšenému
provozu # preferovat určitou míru tolerance všech účastníků, což je zdůrazněno i #
stavebním řešením.

S přihlédnutím k výše uvedenému nepovažuji přemístění sloupku za účelné.

S pozdravem

Jiří Eichler

Odbor dopravy - vedoucí odboru

Telefon (mobil) : +420 481 629 266 (737 212 713) # # E-mail : eichler@mu.semily.cz # #

#